



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04 ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00212
(номер сертификата соответствия)

008282
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН".
(наименование и местонахождение заявителя)
Адрес: РФ, 142450, Московская область, Ногинский р-он, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1.
ОГРН: 1035006100854. Телефон +7 (495) 660-06-50, факс +7 (495) 660-06-51.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН".
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Адрес: РФ, 142450, Московская область, Ногинский р-он, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1.
ОГРН: 1035006100854. Телефон +7 (495) 660-06-50, факс +7 (495) 660-06-51.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/2 от 23.12.2011, 121433, г. Москва, ул. Минская, 22,
тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения т.м. «Bonolit» (марка по плотности не ниже D300, класс по прочности на сжатие не ниже В1,5, толщина не менее 200 мм), выпускаемые по ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции», согласно приложению на 1 листе (бланк ТР №001030).

код ОК 005 (ОКП)
57 4140

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний №ОПБ05/07-2012 от 20.07.2012 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78. Акт о результатах анализа состояния производства №1221 от 21.05.2012 г., проведенный органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Временный технологический регламент "Изготовление блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения ТР 01-2012" от 15.03.2012.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.07.2012 по 30.07.2015



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Мурат Аношин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.А. Малыхин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00212
(номер сертификата соответствия)

001030
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Предел огнестойкости образца стены несущей, толщиной 200 мм, из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения т.м. «Bonolit» (марка по плотности не ниже D300, класс по прочности на сжатие не ниже В1,5, толщина не менее 200 мм), составляет REI 240, при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/пог. м (без учета собственного веса).



М.П. Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Мурат Аношин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С. А. Малыхин