



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 79, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

М.П.



О.А. Гильденскиольд

Экспертное заключение

№ 2122-6 от « 08 » 04 2013 г.

В соответствии с заявкой ООО «Михневская керамика» (юр. адрес: 142840, Московская, Ступинский р-н, пос. Михнево, ул. Донбасская, д.93) № 2122 от 27.03.2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» Центром проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) кирпича керамического.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ГОСТ 530-2007 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОТУ»,
- рецептура,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 1907 от 04.04.2013 г.

Экспертиза документации.

Кирпич керамический применяется для кладки и облицовки несущих и самонесущих стен и других элементов зданий и сооружений, и устанавливает технические требования, правила приемки, методы испытаний изделий. Полнотелый кирпич применяют также для кладки фундаментов, наружной части дымовых труб, промышленных и бытовых печей. Изделия могут применяться в других строительных конструкциях с учетом технических характеристик, установленных в настоящем стандарте.

Сведения об использовании. В соответствии ГОСТ 530-2007 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОТУ». Кирпич применяют в соответствии с рекомендациями действующих строительных норм и правил,

сводов правил, территориальных строительных норм с учетом требований, изложенных в проектной документации на возведение зданий и сооружений. В фундаментах и цоколе стен зданий, дымовых трубах, вентиляционных каналах следует применять только полнотелый кирпич. Не допускается применять пустотелые изделия, а также кирпич полусухого прессования для наружных стен помещений с влажным режимом без нанесения на внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Не допускается применять пустотелые изделия и кирпич полусухого прессования для кладки стен помещений с мокрым режимом, наружных стен подвалов, цоколей и фундаментов. Вид изделий (кирпича, камня) для кладки несущих, самонесущих и ненесущих конструкций, в т.ч. для облицовки фасадов зданий, плотность, марку по прочности и морозостойкость указывают в рабочих чертежах.

Сведения о транспортировке и хранении. В соответствии с требованиями ГОСТ 530-2007 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОТУ».

Сведения о мерах безопасности. При применении использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями отраслевых норм.

Сведения об упаковке - в соответствии с требованиями ГОСТ 530-2007 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОТУ».

Требования к маркировке. в соответствии с требованиями ГОСТ 530-2007 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОТУ».

Гарантийный срок хранения. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой продукции требованиям ГОСТ 530-2007 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОТУ».

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU. ЦАО.023 до 26.03 2013 г) проведены лабораторные исследования образца кирпича керамического.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив	
Удельная эффективная активность Природных радионуклидов (А.эфф.)	134,3 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Исследованный образец кирпича относится к 1 классу строительных материалов.		

Заключение.

Кирпич керамический, выпускаемый ООО «Михневская керамика» по ГОСТ 530-2007 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОТУ», **соответствует** требованиям «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Эксперт


подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.